

通告

notice

檔案編號：TL-Notice-2019(446)

敬啟者：

有關 2 座 5 號升降機故障事宜

茲通知各業戶，於 2019 年 9 月 28 日 5 號升降機出現故障，本處即通知保養商檢查維修，經檢查後表示由於該升降機需更換零件，故需暫停運行。

於 2019 年 10 月 2 日，保養商到場更換 5 號升降機零件(門頭咭)，保養商表示安全並恢復運行。

就有關事件，為安全起見，管理處已要求機電工程署介入檢查，並確保升降機安全使用。

如各業戶對上述事宜有任何查詢，歡迎致電 2679 8900 與管理處職員聯絡。

此致
翠麗花園第 2 座各業戶



savills
Guardian
佳定集團

翠麗花園管理處 謹啟
2019 年 10 月 2 日