



消防系統保養維修報告  
FIRE SYSTEM SERVICE REPORT

Service Hotline  
服務熱線  
(852) 2746 9682

客戶名稱  
Customer: \_\_\_\_\_

物業  
Premises: 翠濠花園

樓層  
Floor: 商場地下

正本號碼  
Original No. **246710**

一般工序自我安全檢查表

這是基本工作安全要求，於每個工作地點施工前必須檢查一次。如其中一項不符合者，除非已提供相關安全措施，否則決不能施工並請即時聯絡你的上司作進一步跟進。

1. 照明充足/通風充足 是/否 N/A  
2. 安全出入通道/上落梯具已按EHS-016檢查 是/否 N/A  
3. 於高度1.83米以下工作 是/否 N/A  
4. 於非密閉空間工作 是/否 N/A  
5. 交流電手提工具已配備GFCI 是/否 N/A  
6. 危害性能源已上鎖掛牌隔離 是/否 N/A  
7. 機械危險部份已安裝了護罩 是/否 N/A  
8. 上空沒有吊運物/下墮物料 是/否 N/A

負責工程人員姓名及簽署(1) \_\_\_\_\_ 負責工程人員姓名及簽署(2) \_\_\_\_\_  
集寶員工編號/承判商平安卡號碼: \_\_\_\_\_ 集寶員工編號/承判商平安卡號碼: \_\_\_\_\_

請用正楷

消防直線編號 Private Wire No.: \_\_\_\_\_ 日期 Date: 24-8-21 到達時間 Time In: \_\_\_\_\_ 離開時間 Time Out: \_\_\_\_\_ 工作/維修編號 Job/Service Order No.: \_\_\_\_\_

維修 Service: 年檢 Annual  季檢 Quarterly  月檢 Monthly  緊急召喚 Emergency Call  其他(請註明) Others (Specified)

編號 Code	裝置類型 type of FSI	數量 No.	符合 Conform (Y/N)	缺點 Defect
3	不含水的滅火劑自動回定裝置 Automatic Fixed Installation other than Water CO2/BCF/BTM/FM200 Clean Agent System			
11	應急照明系統 Emergency Lighting			
12	出口指示牌 Exit Signs			
13	火警警報系統 Fire Alarm Systems(MFA)			
15	火警偵測系統 Panel Type: _____ Fire Detection Systems			
16	消防栓/喉轆系統 Fire Hydrant/Hose Reel Systems			
17	防火捲閘 Fire Shutters			
28	花灑系統 Sprinkler System / Pre-action Sprinkler System			
其他 Others				

備註/建議 Recommendations & Suggestions:

測測跟進消防 panel 故障系統 發現所大開 panel 電池出現故障 引起高壓 帶能後更換 12V, 2A 2H 電池 x 2 nos

茲證明上述系統已驗證及已達至滿意水平。 I/We confirm that the above systems were tested to my/our satisfaction as mentioned above.

顧客姓名 Client Name: \_\_\_\_\_

簽名和公司印章 Signature & Company Chop: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*

維修技術員/工程師 Services Technician/Engineer  
(請用正楷) (Name in block letter)

日期 Date: 24-8-2011