

通告

此通告張貼日期至：

28/11/2022

經手人：_____

notice

檔案編號:TL-notice-2022(727)

敬啟者：

有關：石油氣管道事故

茲通知各業戶，有關 2022 年 11 月 15 日(星期二)發生之石油氣管道事故，事發經過如下：

下午 2:30，第 5 座對開迴旋處消防供水管更換工程，工程人員於施工期間發現有異味，隨即停止施工，初步判斷為氣體洩漏，故此立即通知石油氣供應商緊急處理。中石化人員於下午 2:50 到場訂定處理方案並計劃暫停供氣，管理處同時亦陸續通知可能受影響之商戶，於下午 4:50 張貼暫停供氣通告並上載網站。晚上 6:30 機電工程署人員到場監察，晚上 9:30 工程人員完成修補焊接工作及實地測試氣體安全並完全沒有洩漏後，於晚上 9:45 恢復供氣。

管理處對上述事故造成不便，謹此致歉。

此致

翠麗花園各業戶



翠麗花園管理處 謹啟

2022 年 11 月 17 日

